

● 大気に係る測定結果

単位:pg-TEQ/m³

測定 \ 調査日	R7.7.29 ~R7.8.5	R8.1.6 ~R8.1.13	平均
加須市役所(三俣)	0.0077	0.033	0.02
騎西総合支所(騎西)	0.0087	0.03	0.019
北川辺文化・学習センター(麦倉)	0.0084	0.025	0.017
大利根総合支所(北下新井)	0.011	0.031	0.021
環境基準値	-	-	0.6

※環境基準値は、ダイオキシン類対策特別措置法により定められています。

● ごみ焼却施設に係る測定結果

		試料採取日	測定結果	基準値
加須クリーンセンター				
ごみ焼却炉	1号炉排出ガス	R7.9.8	0ng-TEQ/m ³ N	1ng-TEQ/m ³ N
	2号炉排出ガス	R7.9.29	0ng-TEQ/m ³ N	1ng-TEQ/m ³ N
	焼却灰	R7.9.8	0.00012ng-TEQ/g	なし ※注1
	集塵灰	R7.9.8	0.17ng-TEQ/g	なし ※注1
し尿処理施設	汚泥焼却炉排出ガス	R7.10.10	0.045ng-TEQ/m ³ N	1ng-TEQ/m ³ N
	汚泥焼却炉焼却灰	R7.10.10	0.00014ng-TEQ/g	なし ※注1
最終処分場	浸出処理施設放流水	R7.9.29	0pg-TEQ/ℓ	10pg-TEQ/ℓ
	地下水	R7.9.29	0.039pg-TEQ/ℓ	なし ※注2
大利根クリーンセンター				
ごみ焼却炉	1号炉排出ガス	R7.11.17	0.12ng-TEQ/m ³ N	1ng-TEQ/m ³ N
	2号炉排出ガス	R7.10.16	0.5ng-TEQ/m ³ N	1ng-TEQ/m ³ N
	焼却灰	R7.10.16	0.0046ng-TEQ/g	なし ※注1
	集塵灰	R7.10.16	1.5ng-TEQ/g	なし ※注1
し尿処理施設	汚泥焼却炉排出ガス	R7.11.21	0.028ng-TEQ/m ³ N	1ng-TEQ/m ³ N
	汚泥焼却炉焼却灰	R7.11.21	0ng-TEQ/g	なし ※注1

● 斎場火葬施設に係る測定結果

		試料採取日	測定結果	指針値
メモリアルトネ	火葬炉排出ガス	R7.12.24	0.057ng-TEQ/m ³ N	5ng-TEQ/m ³ N