

令和3年度 加須クリーンセンター維持管理記録

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		処理量(t)												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	-	1,701	209	208	1,238	709	1,305	647	2,018	575	1,086	701	10,397
	2号炉	2,098	370	1,631	1,737	674	1,177	695	1,178	-	1,185	580	1,203	12,527

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)

測定位置		燃焼室出口												維持管理基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(℃)	1号炉	-	906	901	890	908	910	907	910	904	904	917	923	800℃以上
	2号炉	881	900	908	911	922	911	911	909	-	920	921	918	

※測定結果については、月の平均値とする。

3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(℃)	1号炉	-	194	194	194	194	195	192	194	194	192	195	194	200℃以下
	2号炉	194	195	195	194	193	193	194	195	-	193	195	194	

4. 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(ppm)	1号炉	-	2	2	5	2	9	13	1	3	3	2	5	100ppm以下
	2号炉	5	7	8	2	4	4	17	13	-	10	17	13	

5. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

除去年月日	常時機械除去
-------	--------

6. 排ガス中のダイオキシン類濃度

測定位置	1号炉 煙突	当施設 規制値
排ガス採取年月日	令和3年11月29日	
測定の結果の得られた年月日	令和4年1月14日	
測定結果 (ng-TEQ/nN)	0	

測定位置	2号炉 煙突	当施設 規制値
排ガス採取年月日	令和3年9月15日	
測定の結果の得られた年月日	令和3年10月22日	
測定結果 (ng-TEQ/nN)	0.045	

7. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

測定位置		1号炉 煙突						規制値
排ガス採取年月日		令和3年5月20日	令和3年8月5日	令和3年9月30日	令和3年11月30日	令和4年1月27日	令和4年3月24日	
測定の結果の得られた年月日		令和3年6月2日	令和3年8月23日	令和3年10月14日	令和3年12月15日	令和4年2月10日	令和4年3月28日	
測定結果	ばいじん (g/nN)	0.007未満	0.006未満	0.006未満	0.007未満	0.007未満	0.005未満	0.08
	硫酸酸化物 (nN/h)	0.098(118)	0.21(118)	0.33(120)	0.20(118)	0.20(116)	0.27(115)	()規制値
	塩化水素 (mg/nN)	8.1	9.0	21	13	19	12	200
	窒素酸化物 (ppm)	40	51	66	40	40	39	180

7. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

測定位置		2号炉 煙突						規制値
排ガス採取年月日		令和3年4月30日	令和3年7月7日	令和3年9月9日	令和3年11月4日	令和4年1月13日	令和4年3月3日	
測定の結果の 得られた年月日		令和3年5月20日	令和3年7月19日	令和3年9月17日	令和3年11月19日	令和4年1月26日	令和4年3月16日	
測定 結果	ばいじん (g/m ³ N)	0.007	0.006未満	0.007未満	0.008未満	0.007未満	0.01	0.08
	硫黄酸化物 (mN/h)	0.37(115)	0.14(118)	0.25(119)	0.25(117)	0.18(117)	0.51(114)	()規制値
	塩化水素 (mg/m ³ N)	25	9	15	25	7.1	28.0	200
	窒素酸化物 (ppm)	55	45	34	56	39	64	180