

令和4年度 加須クリーンセンター(し尿処理施設)

【汚泥焼却炉ばい煙】

項目	測定年月日	令和4年6月14日	令和4年12月16日	当施設規制値
ばい煙 (煙突)	硫黄酸化物 (mN/h)	2.0	2.4	-
	ばいじん (g/mN)	<0.004	<0.004	0.25
	塩化水素 (mg/N)	24	12	200
	窒素酸化物 (ppm)	39	17	180 (指導基準)

【放流水:上半期】

項目	測定年月日	令和4年4月19日	令和4年5月17日	令和4年6月14日	令和4年7月12日	令和4年8月9日	令和4年9月13日	当施設規制値
放流水	水素イオン濃度	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.2	5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	<0.5	<0.5	1.2	0.7	1.0	0.5	25
	化学的酸素要求量 (mg/L)	4.6	6.4	6.0	4.6	4.4	6.4	-
	浮遊物質 (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	60
	大腸菌群数 (個/cm)	<100	<100	<100	<100	<100	<100	3000

【放流水:下半期】

項目	測定年月日	令和4年10月11日	令和4年11月18日	令和4年12月13日	令和5年1月17日	令和5年2月14日	令和5年3月14日	当施設規制値
放流水	水素イオン濃度	7.7	7.7	7.4	7.5	7.6	7.3	5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	0.7	0.8	1.0	<0.5	1.0	0.7	25
	化学的酸素要求量 (mg/L)	1.5	2.8	4.5	4.0	2.7	5.7	-
	浮遊物質 (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	60
	大腸菌群数 (個/cm)	<100	<100	<100	<100	<100	<100	3000

【排ガス・焼却灰】

項目	測定年月日	令和4年10月25日	当施設規制値
焼却炉	ダイオキシン類 (ng-TEQ/mN)	0.00060	10
焼却灰		0.0019	(3) 管理値

※飛灰及び焼却灰の基準値については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則、附則第二条第3項第2号の規定に基づく薬剤処理を行っていることから排出基準の対象になりません。
※管理値とは、加須市が独自に設定している運転管理の目標値です。

令和4年度 加須クリーンセンター（最終処分場及び浸出水処理施設）

【最終処分場埋め立て量】

埋立容量 (m ³)	32,600
埋立総量 (m ³)	21,449.04
埋立残余量 (m ³)	11,150.96

※加須市では平成23年以降、市内への埋め立ては実施していません。（市外処理場にて埋立）

【放流水：上半期】

項目	測定年月日							当施設規制値
	令和4年4月19日	令和4年5月17日	令和4年6月14日	令和4年7月12日	令和4年8月9日	令和4年9月13日	令和4年9月13日	
放流水	水素イオン濃度							5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/l)							25
	化学的酸素要求量 (mg/l)							—
	浮遊物質 (mg/l)							60
	大腸菌群数 (個/ml)							3000

【放流水：下半期】

項目	測定年月日							当施設規制値
	令和4年10月11日	令和4年11月8日	令和4年12月13日	令和5年1月17日	令和5年2月14日	令和5年3月14日	令和5年3月14日	
放流水	水素イオン濃度							5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/l)							25
	化学的酸素要求量 (mg/l)							—
	浮遊物質 (mg/l)							60
	大腸菌群数 (個/ml)							3000

【地下水】

項目	測定年月日				当施設規制値
	令和4年8月9日	令和5年2月14日	令和5年2月14日	令和5年2月14日	
地下水	水素イオン濃度				5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/l)				25
	化学的酸素要求量 (mg/l)				—
	浮遊物質 (mg/l)				60
	大腸菌群数 (個/ml)				3000

【放流水・地下水】

項目	測定年月日		当施設規制値
	令和4年10月14日	令和5年2月14日	
放流水	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)		—
地下水	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)		—