

令和4年度 大利根クリーンセンター維持管理記録

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		処理量(t)												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	239.52	251.74	206.29	217.94	268.55	155.04	143.47	282.72	195.02	179.48	54.82	230.92	2425.51
	2号炉	249.78	272.57	232.47	298.18	276.48	197.92	256.35	292.91	197.01	289.11	210.67	224.49	2997.94

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)

測定位置		燃焼室出口												維持管理基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(℃)	1号炉	864	859	857	841	838	855	860	862	864	881	850	875	800℃以上
	2号炉	810	805	822	807	821	862	855	848	857	877	865	872	

※測定結果については、月の平均値とする。

3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(℃)	1号炉	186	187	186	185	186	187	187	187	186	188	188	187	200℃以下
	2号炉	187	187	187	188	186	187	185	186	185	186	185	186	

※測定結果については、月の平均値とする。

4. 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(ppm)	1号炉	45	45	49	44	51	42	43	46	42	46	51	42	100ppm以下
	2号炉	44	44	40	38	40	42	44	48	43	45	47	44	

※測定結果については、月の平均値とする。

5. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

除去年月日	常時機械除去
-------	--------

6. 排ガス中のダイオキシン類濃度

測定位置	1号炉 煙突	当施設 規制値
排ガス採取年月日	令和4年11月7日	
測定結果の結果の得られた年月日	令和4年12月20日	
測定結果 (ng-TEQ/㏓N)	0.0031	

測定位置	2号炉 煙突	当施設 規制値
排ガス採取年月日	令和4年11月8日	
測定結果の結果の得られた年月日	令和4年12月20日	
測定結果 (ng-TEQ/㏓N)	0	

7. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

測定位置		1号炉 煙突			2号炉 煙突			大 気 汚 染 防 止 法 排 出 基 準 値
排ガス採取年月日		令和4年5月18日	令和4年11月21日		令和4年5月18日	令和4年11月22日		
測定結果の結果の得られた年月日		令和4年6月7日	令和4年12月8日		令和4年6月7日	令和4年12月8日		
測定結果	ばいじん (g/㏓N)	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満		0.25
	硫酸酸化物 (㏓N/h)	0.09	0.11		0.18	0.13		180 (指導基準)
	塩化水素 (mg/N)	13	41		26	43		200
	窒素酸化物 (ppm)	63	49		110	40		—