

令和4年度 大利根クリーンセンター(し尿処理施設)

【汚泥焼却炉ばい煙】

測定年月日		令和4年5月23日	令和4年11月25日	当施設規制値
項目				
ばい煙	硫黄酸化物 (mN/h)	0.83	0.80	-
	ばいじん (g/mN)	0.058	0.066	0.25
	塩化水素 (mg/N)	17	27	200
	窒素酸化物 (ppm)	99	130	180 (指導基準)

【放流水：上半期】

測定年月日		令和4年4月13日	令和4年5月11日	令和4年6月1日	令和4年7月13日	令和4年8月9日	令和4年9月14日	当施設規制値
項目								
放流水	水素イオン濃度	6.7	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量(mg/ℓ)	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	30
	化学的酸素要求量(mg/ℓ)	6.4	4.9	5.9	6.2	6.1	5.3	-
	浮遊物質質量(mg/ℓ)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	60
	大腸菌群数(個/cmℓ)	<100	<100	<100	<100	<100	<100	3000

【放流水：下半期】

測定年月日		令和4年10月12日	令和4年11月11日	令和4年12月13日	令和5年1月18日	令和5年2月8日	令和5年3月8日	当施設規制値
項目								
放流水	水素イオン濃度	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8	5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	30
	化学的酸素要求量(mg/ℓ)	4.1	2.8	5.3	5.4	5.2	5.5	-
	浮遊物質質量(mg/ℓ)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	60
	大腸菌群数(個/cmℓ)	<100	<100	<100	<100	<100	<100	3000

【排出ガス・焼却灰】

測定年月日		令和4年11月11日	当施設規制値
項目			
焼却炉	ダイオキシン類	0.030	10
焼却灰	(ng-TEQ/mN)	0	(3) 管理値

※焼却灰の基準値については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則、附則第二条第3項第2号の規定に基づく薬剤処理を行っていることから排出基準の対象になりません。

※管理値とは、加須市が独自に設定している運転管理の目標値です。