

令和5年度 大利根クリーンセンター維持管理記録

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		処理量(t)												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	1号炉	237.14	308.53	196.61	251.52	303.06	246.45	219.27	236.57	260.03	156.46	187.56	250.00	2853.20
	2号炉	252.55	305.30	123.52	234.80	192.27	243.27	230.12	242.34	271.75	218.56	192.24	249.00	2755.72

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)

測定位置		燃焼室出口												維持管理 基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(℃)	1号炉	848	850	843	847	837	848	855	843	860	873	862	852	800℃ 以上
	2号炉	844	822	838	849	835	828	834	821	833	818	826	857	

※測定結果については、月の平均値とする。

3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理 基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(℃)	1号炉	186	187	186	186	186	185	186	165	186	185	186	186	200℃ 以下
	2号炉	185	186	185	186	186	183	185	187	186	186	186	185	

※測定結果については、月の平均値とする。

4. 排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)

測定位置		バグフィルタ入口												維持管理 基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定値(ppm)	1号炉	49	46	46	56	76	68	54	40	39	44	51	54	100ppm 以下
	2号炉	47	46	46	46	65	60	63	45	55	61	47	44	

※測定結果については、月の平均値とする。

5. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

除去年月日	常時機械除去
-------	--------

6. 排ガス中のダイオキシン類濃度

測定位置	1号炉 煙突	当施設 規制値
排ガス採取年月日	令和5年12月8日	
測定結果の結果の 得られた年月日	令和6年1月24日	
測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	0.11	

測定位置	2号炉 煙突	当施設 規制値
排ガス採取年月日	令和5年12月11日	
測定結果の結果の 得られた年月日	令和6年1月24日	
測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	0.88	

7. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

測定位置		1号炉 煙突			2号炉 煙突			大 気 汚 染 防 止 法 排 出 基 準 値
排ガス採取年月日		令和5年5月22日	令和5年11月13日		令和5年5月23日	令和5年11月16日		
測定結果の結果の 得られた年月日		令和5年6月12日	令和5年11月20日		令和5年6月12日	令和5年11月29日		
測定 結果	ばいじん (g/m ³ N)	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.004未満		0.25
	硫酸酸化物 (m ³ N/h)	0.1	0.1		0.085	0.049		180 (指導基準)
	塩化水素 (mg/N)	55	24		50	28		200
	窒素酸化物 (ppm)	56	46		77	84		—