令和6年度 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果

浄水

採水場所	検査結果	採水月
久下浄水場系統末端給水栓	定量下限値未満	令和6年8月
騎西浄水場系統末端給水栓	定量下限値未満	令和6年9月
北川辺中央浄水場系統末端給水栓	定量下限値未満	令和6年9月
大利根第3浄水場系統末端給水栓	定量下限値未満	令和6年7月

原水

採水場所	検査結果	採水月
加須10号井	定量下限値未満	令和6年7月
	定量下限値未満	令和7年1月

※定量下限値とは、計測機器で測定できる限界値(5ng/L)未満であることを表します。