令和8年度　水質検査結果一覧表

地域名			加須地域			騎西地域	北川辺地域		大利根地域		備考
採水年月日			令和8年8月3日	令和8年8月3日	令和8年8月3日	令和8年9月7日	令和8年9月8日	令和8年9月8日	令和8年7月7日	令和8年7月7日	
浄水場系統			睦町浄水場	久下浄水場	北部浄水場	騎西浄水場	中央浄水場	北部浄水場	第2浄水場	第3浄水場	
採取地点			串作　地内	油井ケ島　地内	大越　地内	上種足　地内	伊賀袋　地内	柳生　地内	北下新井　地内	新利根　地内	
No	項目	基準値									
	水温	――	28.2　℃	29.4　℃	27.0　℃	26.5　℃	26.0　℃	25.8　℃	25.8　℃	21.6　℃	
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	病原菌
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	無機物質・金属類
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.003	0.001　未満	0.001　未満	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	0.004　未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.13	0.84	1.19	1.28	0.83	0.03　未満	1.42	1.43	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	0.10	0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001　未満	0.000002	0.000002	
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	0.13	0.08	0.12	0.10	0.16	0.10	0.10	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満	
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.021	0.014	0.019	0.010	0.006	0.004	0.025	0.022	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003　未満	0.009	0.015	0.007	0.005	0.003　未満	0.005	0.007	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.010	0.021	0.005	0.014	0.011	0.005	0.003	0.003	
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.049	0.061	0.035	0.042	0.032	0.015	0.037	0.034	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.012	0.008	0.013	0.006	0.005	0.003　未満	0.016	0.013	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.017	0.017	0.011	0.013	0.008	0.005	0.009	0.009	
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001	0.009	0.001　未満	0.005	0.007	0.001	0.001　未満	0.001　未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02	0.02　未満	0.03	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.04	0.04	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	0.03　未満	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	15.4	23.1	11.8	19.9	16.9	13.1	13.0	13.4	味
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	着色
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	19.0	35.7	14.4	29.0	28.2	7.7	13.5	14.1	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	65	73	56	76	65	31	58	59	
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	162	179	140	176	162	102	126	142	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	発泡
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001	0.000001	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	カビ臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001	0.000001　未満	0.000002	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	0.005　未満	発泡
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満	臭気
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3　未満	0.7	0.7	味
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.3	7.6	8.0	7.3	7.3	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5 度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.8	0.6	0.7	
52	濁度	2 度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	

採水年月日				令和8年7月6日		令和8年8月3日	令和8年8月4日			令和8年6月9日	備考
採取地点				久下浄水場		騎西浄水場	中央浄水場			第3浄水場	
No	項目	基準値		場内給水栓		場内給水栓	場内給水栓			場内給水栓	
1	セシウム-134	セシウム-134と-137の計		不検出(0.35未満)		不検出(0.37未満)	不検出(0.35未満)			不検出(0.49未満)	放射性物質
2	セシウム-137	10Bq/kg以下		不検出(0.38未満)		不検出(0.36未満)	不検出(0.31未満)			不検出(0.37未満)	